

エコエア90用 かんたんパック 選定の手順

STEP 1 部材S/M/Lパック 換気ユニット 1台→S/Mパック 2台→Lパック

パック内容	2階建て用		3階建て用		平屋用		
	ユニット 1台の場合		ユニット 2台の場合	ユニット 1台の場合	ユニット 2台の場合	ユニット 1台の場合	ユニット 2台の場合
	Sパック	Mパック	Lパック	Mパック	Lパック	Mパック	Lパック
部品	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
Y字管 φ125	0	2	0	2	0	1	0
樹脂チャンバー	2	4	4	4	4	3	4
断熱ダクト φ150	2	2	4	2	4	2	4
アルミダクト φ125	4	8	4	8	4	4	4
消音ダクト φ125	2	4	4	4	4	3	4
ニップル φ125	5	10	5	10	5	5	5
ニップル φ75	20	10	10	20	20	10	10
給排気口パイプ φ150	2	2	4	2	4	2	4
締付けバンド	8	12	16	12	16	12	16
断熱シート	2	2	4	2	4	2	4

※給排気口パイプは、耐塩害仕様（樹脂給排気口パイプφ150+樹脂ニップルφ150）も選択できます（3階建てを除く）。
 ※チャンバーは不燃仕様も選択できます。
 ※上記、部材パックの部品数は変更できません。
 ※Sパックは2階建て用のみです。

STEP 2 ダクトパック φ75 (5本入り、15本入り)

STEP 3 給排気レジスター〈継手含む〉

STEP 4 給排気フード φ150

たとえば…

2階建て35坪プラン

の場合

2階建て用
Mパック
1セット

換気ユニットは、37坪程度までは一台、それ以上の坪数の場合は2台必要です。
 ※詳しくは換気計算の結果によります。
 ※30坪前後でチャンバーが2個の場合、Sパックを選択します。

15本入り1セット

ダクト経路が長い場合は、15本入りを2つか、15本入りと5本入りを組み合わせて選択します。

10~12個程度

換気プラン図面から拾い出します。

2個

防火ダンパー付、又は耐塩害仕様も選択できます。

計画換気の確認申請を
LIXILがサポートします！



エコエア90のご採用にあたり、建築確認申請用の風量計算、図面作成をLIXILがサポートいたします。詳しくは、担当営業にお問い合わせください。